

Кодификатор Z - АУПД




Табл.1 Номинальный объем системы

Vc	Объем системы по паспорту, л
1	1-5000
2	5001-10000
3	10001-20000
4	20001-40000

Табл.2 Статическое давление в системе, м.в.ст.

Pc	Статическое давление в системе по паспорту, м.в.ст.
1	1-45
2	46-60
3	61-100
4	101-160

Табл.3 Исполнении насосов

Mc	Вид насоса
1	Горизонтальные
2	Вертикальные

Например:

1. Станция автоматического поддержания давления Z - АУПД для системы объемом 12500л., со статическим давлением 55 м.в.ст.:
Z-АУПД-3-2-1
2. Станция автоматического поддержания давления Z - АУПД для системы объемом 8800л., со статическим давлением 92 м.в.ст.:
Z-АУПД-2-3-2

