



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01038/25

Серия RU № 0433177

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИКА», место нахождения: 199226, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ вн. тер. г., НАБ МОРСКАЯ, Д. 15, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 1-Н, адрес места осуществления деятельности: 199226, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, наб Морская, дом 15 литер Д, пом. 1-Н, ОГРН: 1187847329933, Номер телефона +7 8123290529, Адрес электронной почты: info@en-spb.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИКА», место нахождения: 199226, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ вн. тер. г., НАБ МОРСКАЯ, Д. 15, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 1-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195009, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Минеральная, дом 31 литер В, пом. 1-Н.

ПРОДУКЦИЯ

Компонент прибора управления пожарного: Шкаф управления установками водяного и пенного пожаротушения СУН-АП «Z -Fire System», выпускаемый по ТУ 26.30.50-004-34155180-2023 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СУН-АП (Z-Fire System)».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 38340ИЛНВО выданного 05.05.2025 года, испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" RA.RU.21BC05; протокола № НМ93-079/04-2025, выданного 16.04.2025 года, испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 001-СС/11-2024, выданного 11.11.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Альварес Лилия Нургизовна, Савоськин Александр Владимирович.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения: при температуре окружающей среды от -25 до +55 и относительной влажности воздуха не более 90%, срок хранения — не менее 2 лет. Срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 25.09.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.05.2025 ПО 11.05.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)Галимуллина Алина Ринатовна
(Ф.И.О.)